



# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NV-5142BP5597**

Registriernummer  
registration number

|   |   |
|---|---|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i>   | Produkte der Gas- und Wasserversorgung<br><i>products of gas and water supply</i>   |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i>   | Henkel Loctite (Ireland) Ltd.<br>Tallaght Busniss Park, Whitestown, IE- Tallaght, Dublin 24                                     |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                   | Henkel AG & Co. KGaA<br>Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf  |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>              | Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für Gewindeverbindungen für die Gas- und Wasserinstallation, nichtaushärtend (5142) |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i>   | Nichtaushärtendes Gewindedichtmittel  |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                             | Tangit UNI-LOCK   |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>                | Audit: 09/174/5142/03 vom 18.11.2009 (EBI)  |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>basis of type examination</i> | DIN EN 751-2 (01.08.1997)<br>DIN 30660 (01.12.1999)<br>BGA KTW (07.01.1977)   |

**Ablaufdatum / AZ** 26.11.2014 / 09-0775-GNV  
*date of expiry / file no.*

27.11.2009 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)  
in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der  
Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik  
(DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and  
water supply



DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Straße 1-3  
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888  
Telefax: +49 228 91 88-993  
eMail: info@dvgw-cert.com

DAT-ZE-009/96-02

| <b>Typ</b><br><i>type</i> | <b>Technische Daten</b><br><i>technical data</i> | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| Tangit UNI-LOCK           | Klasse: ARp                                      |                                      |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen*****hints of utilization / remarks***

Temperaturbereich: -20...+70 °C (Gas), bis +130 °C (Heißwasser), bis +85 °C (Trinkwasser)  
Druckbereich: <= 5 bar (Gas), <= 7 bar (Heißwasser), <= 16 bar (Trinkwasser)

DVGW